



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н06091

Срок действия с 19.09.2022

по 18.09.2025

№ 0496166

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", Место нахождения: 117630, РОССИЯ, г. Москва, ш. Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13. Телефон: +7 4996820193, Адрес электронной почты: lider.certification@gmail.com Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10НА39. Дата регистрации аттестата аккредитации: 14.03.2018 года

ПРОДУКЦИЯ Фрагмент перегородочной конструкции из силикатных пустотелых блоков марки СБПу 250 марки по морозостойкости F50, класса средней плотности 1,4, габаритными размерами 250x248x249 мм, выпускаемых по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

код ОК

23.61.11.141

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 27296-2012. Индекс изоляции воздушного шума R_w 57 дБ.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948. Телефон: 83439390991, 83439390990. Адрес электронной почты: info@simat.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948. Телефон: 83439390991, 83439390990. Адрес электронной почты: info@simat.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.СС4731 от 19.09.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Р. С. Флеров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О. Е. Баранова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации